

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭാ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 2340

23.03.2012-ൽ
മറുപടിക്ക്

വാതകപൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.എം. ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ :

ശ്രീ. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
(വ്യവസായവും വിവരസാങ്കേതികവും
നഗരകാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) നിർദ്ദിഷ്ട വാതക പൈപ്പ് ലൈനിനുവേണ്ടി (എ) ഉണ്ട്.
നടത്തിയ സർ വ്യേ പ്രകാരം ലൈനിന്റെ
അലൈൻ മെന്റ് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളി-
-ലൂടെയാണ് കടന്ന് പോവുന്നത്
എന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇത് സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും
പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) നിർദ്ദിഷ്ട വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ
ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും മാറ്റി
കടൽതീരത്ത് കൂടിയാക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ
ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) കൊച്ചി-കൂറ്റനാട്-ബാംഗ്ലൂർ-മാംഗ്ലൂർ പൈപ്പ്
ലൈനിന്റെ (KKB MPL) അലൈൻ മെന്റ്
ഏകദേശം 80% വയലുകളിലൂടെയോ കൃഷി ഭൂമി-
-കളിലൂടെയോ ആണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാണ്
അലൈൻ മെന്റ് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി
അന്തർ ദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിലവാര
ങ്ങൾക്ക് (ASME Code 31.8b) അനുസൃതമായി-
-ട്ടാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പൈപ്പ്
ലൈനിന്റെ ഫൈനൽ അലൈൻ മെന്റ്
ഭൂവുടമകളുടെ പരാതികൾ കേട്ട് നിയമാനുസൃതമായി
തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചതിനുശേഷമേ നിർണ്ണയിക്കുകയുള്ളൂ.
നിർദ്ദിഷ്ട പൈപ്പ് ലൈൻ കടൽ തീരത്ത്
കൂടിയാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ
പരിഗണനയിൽ ഇല്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ