

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2272      23/01/2014- ൽ മറുപടിക്ക്

വനമേഖലയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. വി. എം. ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട താമരശ്ശേരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്ഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള പുനൂർ ഫീഡർ 11 കെ.വി ലൈൻ വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ലൈൻ റോഡിലൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്?

(ബി) പ്രസ്തുത ലൈൻ റോഡിലൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 6 കി.മീ. 11 KV ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് ഫീഡർ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നു. 1.7 കി.മീ. ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ