

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2031 17/06/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം.ഉമ്മർ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്

(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ലൈനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്?

(എ) ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബാക്ഫീഡിംഗ് ഇൻ്റർലോക്ക് ഡബിൾ ഫ്യൂസ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത എൽ.റ്റി ലൈനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻമാന്റേയോ ഓവർസിയറുടെയോ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജുള്ള സിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ലൈനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർസിയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും 11 കെ.വി/22 കെ.വി/33 കെ.വി/എന്നീ ലൈനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും 66 കെ.വിയും അതിന് മുകളിലുള്ള ലൈനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും മേൽ നോട്ടം വഹിക്കണമെന്നതാണ് നിയമ പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.

(ബി) എഞ്ചിനീയർമാർ, ഓവർസിയർമാർ എന്നിവരുടെ അഭാവം ധാരാളം അപകടങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി)യും (സി)യും

ഉണ്ട്. അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ബോർഡ് കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?