

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2038

17.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആർ. എ. പി. ഡി. ആർ. പി.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ആർ. എ. പി. ഡി. ആർ. പി പ്രകാരം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൽ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏതുവരെയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി കാഞ്ഞങ്ങാട് റൗണ്ടിംഗ് പദ്ധതിയിൽ ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബോർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 3.7 km നീളത്തിൽ 11 KV ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് റൗണ്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇതിനുള്ള പണി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) 2012 ആഗസ്റ്റിൽ പണി പൂർത്തിയായി.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

(സി) പവർ ടെലികോം കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി (PTCC) യുടെ അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

