

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5197 24.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ:

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കക്കോടി പഞ്ചായത്തിൽ പറമ്പത്ത്-താഴം കമലക്കുന്നു റോഡ് കനാൽ പാലം പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്

(ബി) എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

(ബി) അകാഡക്ടിന്റെ കീഴിൽ നിലവിലുള്ള വഴി 1.75 മീ ഉയരവും 1.80 മീ വീതിയും മാത്രമുള്ളതാണ്. ആയത് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ല. ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നീർപ്പാലം പൊളിച്ച് മാറ്റി ഒരു സൈഫൺ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ഏകദേശം 7 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ