

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 6173

31.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാരുംമൂട് മേഖലയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് :

ഉത്തരം


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ചാരുംമൂട് മേഖലയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) വേടർപ്ലാഡ്, പേരൂർകാരാണമ പ്രദേശത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിലവിലുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

- (എ) ഉണ്ട്.
- (ബി) വേടർപ്ലാവിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിലവിലുണ്ട്. പേരൂർകാരാഴ്മയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിലവിലില്ല. പേരൂർകാരാഴ്മയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 450 മീ. 11 കെ. വി ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 2009-10-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. പുതിയ റൂട്ട് സർവ്വേ നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമവും പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കെ. ഐ. പി. കനാൽ വഴി ലൈൻ വലിക്കാനുള്ള പഴയ പ്രൊപ്പോസൽ തടസ്സം നീക്കി കിട്ടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
മേൽപ്രദേശത്ത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ശ്രീ ഫേസ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റി താൽക്കാലികമായി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (സി) ചാരുംമട്ടിൽ കെ. എസ്. ഇ. ബി. ആഫീസ് സമുച്ചയം പണിയുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് നിലവിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി പണിയാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;
- (ഡി) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ;
- (ഇ) ഇല്ലെങ്കിൽ, എത്ര വീടുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് ; പഞ്ചായത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;
- (എഫ്) സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയാൽ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ജി) മാവേലിക്കര മോഡൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

- (സി) ഇല്ല. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
- (ഡി) 20-02-2011-ൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടാർജ്ജ് തീയതിയായ 31-03-2011 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
- (ഇ) ഇല്ല. ബാധകമല്ല.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.



ചോദ്യം നമ്പർ 6173. അനുബന്ധം

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	നൽകാനുള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം
ചുനക്കര	8
താമരക്കുളം	10
നൂറനാട്	18
പാലമേൽ	16
തഴക്കര	15
തെക്കേക്കര	18
വള്ളിക്കുന്നം	20
മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി	23
	128


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ