

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 6175 31.10.2011 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

11 കെ.വി. ലൈൻ പോസ്റ്റുകളുടെ അപകടാവസ്ഥ

ചോദ്യം

മറുപടി


ശ്രീ. സി. മോയിൻകുട്ടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 11 കെ.വി ലൈനിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തുരുമ്പിച്ച് നിലംപതിക്കാരായിട്ടുള്ളവയാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുറുപാത്തി ഭാഗത്ത് 5 പോസ്റ്റുകൾ തുരുമ്പിച്ച് നിലംപതിക്കാരായിട്ടുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ 2 പോസ്റ്റുകൾ ഉടൻതന്നെ മാറ്റുകയും ബാക്കി 3 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് അടിയന്തിരമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ