

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 6212

31.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചുള്ളിയാർ 400 കെ. വി. സബ്സ്ട്രേഷൻ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി. ചെന്തമരരാക്ഷസ് :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതലമട പഞ്ചായത്തിലുള്ള ചുള്ളിയാറിൽ പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച 400 കെ. വി. സബ്സ്ട്രേഷൻ എലപ്പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) നൽകിയിട്ടില്ല.


(ബി) എങ്കിൽ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് നൽകുമോ ;

(ബി) & ബാധകമല്ല.
(സി)

(സി) ചുള്ളിയാർ ഡാമിലെ 400 കെ. വി. സബ്സ്ട്രേഷൻ എലപ്പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ഡി) ഈ പദ്ധതിക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് പകരം ഡബിൾ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(ഡി) പ്രസരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ആശ്രയത്വം (reliability), ഭാവിയിലെ വിപുലീകരണ ആവശ്യകതകൾ, ചുള്ളിയാറിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനു പകരം ഡബിൾ ലൈൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

✍