

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1906

19.06.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ലോഡ്ഷെഡിംഗ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ :

ശ്രീ. സി. പി. മുഹമ്മദ് :

ശ്രീ. വർക്കല കഹാർ :

ശ്രീ. ഡൊമിനിക് പ്രസന്നേഷൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പാടുത്തിയിരുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ;

(എ) മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 02-01-2008 മുതൽ 12-01-2008 വരെയും, 07-06-2009 മുതൽ 12-06-2009 വരെയും, 27-06-2008 മുതൽ 18-04-2009 വരെയും സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ 11 KV ലൈനു കളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ 6.30 p.m മുതൽ 10 p.m വരെ ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 11-09-2008 & 12-09-2008 (ഓണം), 01-10-2008 (റംസാൻ), 07-12-2008 & 08-12-2008 (ബക്രീദ്), 24-12-2008 & 25-12-2008 (ക്രിസ്തുമസ്), 08-03-2009 മുതൽ 25-03-2009 വരെ (SSLC പരീക്ഷ) എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ലോഡ്ഷെഡിംഗ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

(ബി) ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യവും ഉല്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്രയായിരുന്നു;

(ബി) ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യവും ഉല്പാദനവും തമ്മിൽ ശരാശരി 400 മുതൽ 500 മെഗാവാട്ട് വരെ അന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

(സി) ഈ സർക്കാർ ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താനുണ്ടായ അടിയന്തിര സാഹചര്യമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ കാലങ്ങളിലേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും, വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്തു. പവർ മാർക്കറ്റിൽ വൈദ്യുതിയുടെ വിലയിൽ ഭീമമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാ

യതുകൂടാതെ സതേൺ റീജിയണിൽ
 മൊത്തത്തിൽ വൈദ്യുതിക്ഷാമം
 അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. സതേൺ
 റീജിയണിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തി
 ക്കാനുള്ള പ്രസരണ ലൈനുകളുടെ
 ശേഷിക്കുറവു കാരണം പുറമേ
 നിന്നു വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ
 കഴിയാതെ വന്നു. കർണ്ണാടക
 സർക്കാർ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ മെയ്
 31 വരെ അവരുടെ ആഭ്യന്തര
 സ്വകാര്യ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം പുറമെ
 വിൽക്കുന്നതിനു നിരോധനം
 ഏർപ്പെടുത്തിയത് സതേൺ റീജിയ
 ണിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി
 ക്ഷാമത്തിനു കാരണമാവുകയും
 ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടി
 യന്തിരമായി ലോഡ്ഷെഡിംഗ്
 ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.