

അമ്പലപ്പുഴ കട്ടക്കുഴി മേഖലയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) അമ്പലപ്പുഴ കട്ടക്കുഴി മേഖലയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) ഉണ്ട്. പുനപ്ര സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 110/33 KV, 110/11 KV ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള താല്ക്കാലികമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ടി പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(ബി) സുനാമി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ എവിടെയെല്ലാമാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) സുനാമി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 61 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(സി) അമ്പലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എത്ര ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയിക്കുമോ;

(സി) സുനാമി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത്/സൗത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി 14 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരു വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കളപ്പുര II
2. അപ്പാക്കൽ
3. TDLPS
4. കമ്പി വളപ്പ്
5. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് (അമ്പലപ്പുഴ)
6. അംബികാ മിൽ
7. മേലേ പണ്ടാരം
8. സഹോദര
9. ഗാർഗിൽ
10. സിസ്കോ II
11. മറിയാ മോണ്ടിസോറി
12. SBT
13. ചൂലേക്കാട്
14. വാഴക്കുളം.

(ഡി) കട്ടക്കുഴി മേഖലയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(ഡി)

പുന്നപ്ര സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 110/33 KV ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ oil filtering 24-05-2012 മുതൽ 31-05-2012 വരെ നടന്നതു മൂലം തകഴി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 11 കെ. വി ഫീഡിംഗ് ഇല്ലാതായതിനാൽ ടി ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലപ്പുഴ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ട കട്ടക്കുഴി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിന് ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആയതിനാൽ കട്ടക്കുഴി പ്രദേശത്ത് ടി ദിവസങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ 11-06-2012 മുതൽ പുന്നപ്ര സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 110/11 KV ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് നടന്നു വരുന്നതിനാൽ ടി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള നവരായ്ക്കൽ. അമ്പലപ്പുഴ ഫീഡറുകളിൽ ലോഡ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം കരുമാടി, പുറക്കാട് എന്നീ ഫീഡറുകളിൽ ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് വേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ സെക്ഷൻ അതിർത്തിയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

1	മത്സ്യഗന്ധി	32	മാക്കിയിൽ
2	ഗലീലിയോ	33	മരോട്ടിപ്പറമ്പ്
3	ആലുംപറമ്പ്	34	ഗുരുപാദം
4	നർബോന	35	പത്തിൽകട
5	വിയാനി ജംഗ്ഷൻ	36	കുന്ദക്യാപറമ്പ്
6	സ്നേഹ ഭവൻ	37	നാലുപുരയ്ക്കൽ
7	ആഞ്ഞിലിപ്പറമ്പ് കോളനി	38	പതാരിപറമ്പ്
8	പൗർണ്ണമി വായനശാല	39	കളപ്പുര II
9	ഫിഷ്ലാന്റ്	40	അപ്പാക്കൽ
10	AKDS	41	TDLPS
11	പാണ്ടിയമ്മ മഠം	42	കമ്പിവളപ്പ്
12	ലൗലാന്റ്	43	മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്സ്റ്റ് (അമ്പലപ്പുഴ)
13	ഷിഹാബ് നഗർ	44	അംബികാമിൽ
14	ITC കളർകോട്	45	മേലേപണ്ടാരം
15	പുന്നപ്ര മാർക്കറ്റ്	46	സഹോദര
16	പനച്ചുവട്	47	ഗാർഗിൽ
17	ഇന്ദിരാ ജംഗ്ഷൻ	48	സിസ്കോ II
18	പേരൂർ കോളനി	49	മറിയാ മോണ്ടിസോറി
19	ഭഗവതിയ്ക്കൽ	50	SBT
20	ഐക്കര	51	ചുലേക്കാട്
21	ശാസ്താ ജംഗ്ഷൻ	52	വാഴക്കുളം
22	കൽപ്പേനി	53	അയ്യൻകോയിക്കൽ II
23	ആദംകവല	54	സിയാനാ II
24	പോത്തശ്ശേരി	55	മാളിയേക്കൽ
25	മുസ്ലീം സ്കൂൾ	56	വളപ്പിൽ
26	MRI ഇന്സ്റ്റ്	57	PH സെന്റർ
27	വെമ്പാലമുക്ക്	58	പുറക്കാട് II
28	SN കവല	59	പുന്തല II
29	തറമേഴം	60	മന്നകുളം
30	കണ്ണങ്കേഴം	61	പൊഴിമുഖം
31	മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്സ്റ്റ് (പുന്നപ്ര)		


 മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടർ
 2