

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2168

18.12.2012 ൽ മറുപടി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ പരിമിതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. സി. കെ. സദാശിവൻ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും  
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ (എ) ഇല്ല  
ഓഫീസുകളിൽ വാഹന  
സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി മൂലം രാത്രി  
കാവങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർക്ക്  
ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ  
പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന  
പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) മീറ്ററുകളുടെയും അനുബന്ധ (ബി)  
സാമഗ്രികളുടെയും ദൗർലഭ്യം  
സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾക്ക് പുതിയ  
കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന്  
തടസ്സമാകുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ  
കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന്  
എന്തെല്ലാം നടപടികൾ  
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ;

ഉണ്ട്. മീറ്ററുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും  
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന  
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(a) സിംഗിൾഫേസ് മീറ്ററുകൾ  
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 12 ലക്ഷം സിംഗിൾ  
ഫേസ് എൽ.സി.ഡി. മീറ്ററുകളുടെ (ToD  
സംവിധാനം ഉള്ളത്) ദർഘാസ്  
ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(b) ത്രീഫേസ് മീറ്ററുകൾ  
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 50,000 എണ്ണം  
മീറ്ററുകൾക്കുള്ള പർച്ചേസ് ഓർഡർ  
EMCO എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
അതിൽപ്രകാരം കമ്പനി മീറ്റർ വിതരണം  
തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

(c) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ  
ഉപയോഗിക്കുന്ന സി.റ്റി. മീറ്ററുകൾക്കുള്ള  
(1250 എണ്ണം) പർച്ചേസ് ഓർഡർ

കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മീറ്ററുകൾ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

(സി) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലും എത്രവീതം കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; (സി) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കൃഷ്ണപുരം സെക്ഷനിൽ 12 വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളും ഓച്ചിറ സെക്ഷനിൽ 10 കണക്ഷനുകളും നൽകുവാനുണ്ട്.

(ഡി) ശേഷിക്കുന്ന കണക്ഷനുകൾ ഉടൻ നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ? (ഡി) നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.