

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2046

26.03.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഫീഡർ ലൈനുകൾ ഭൂഗർഭ കേബിൾ മുഖേനയാക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ :


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന ഫീഡർ ലൈനുകൾ വയൽ വരമ്പിലൂടെ പോകുന്നതിനാൽ പതിവായി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും ലൈൻ പൊട്ടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബന്ധം ചില സമയങ്ങളിൽ തടസ്സപ്പെടാറുണ്ട്. ഞായറുടൽ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് 11 കെ. വി ഫീഡറുകൾ ഉള്ളത്. പരിസരങ്ങളിൽ മറ്റ് സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ ഇല്ലാത്തതും, അതുമൂലം സാധ്യമായ ഇൻറർലിങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതും വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

(ബി) ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അടിക്കടിയുള്ള മെയിൻറനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാഴ്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത ഫീഡർ ലൈനുകൾ ഭൂഗർഭ കേബിൾ മുഖേനയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി) ചെറായി സബ്സ്റ്റേഷൻ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കുറേയേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ മുളവുകാട് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈപ്പിൻ മേഖലയിലേയ്ക്ക് പുതിയ 11 കെ. വി ഫീഡർ ഇൻറർലിങ്കിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി ചെയ്തു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.
2/2