

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2521

05.11.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതീകരണം.

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		<u>മറുപടി</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലേലിമേട്, തലവച്ചപ്പാറ, കഞ്ചിപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) & (ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കല്ലേലിമേട്, തലവച്ചപ്പാറ, കഞ്ചിപ്പാറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വഭാവ മനുസരിച്ച് വനത്തിൽ കൂടി HT OH ലൈൻ / UG Cable സ്ഥാപിച്ച് മാത്രമേ വൈദ്യുതി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചു കണക്കു നൽകുവാനായി കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലും വനത്തിൽ കൂടി ലൈൻ വലിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം. തലവച്ചപ്പാറ, കഞ്ചിപ്പാറ എന്നീ രണ്ടു കോളനികളിലും സസൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി DDG സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും കോളനി നിവാസികളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	സസൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതീകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?		തലവച്ചപ്പാറ, കഞ്ചിപ്പാറ എന്നിവ ട്രൈബൽ കോളനികളും കല്ലേലിമേട് ട്രൈബൽ കോളനിയല്ലാത്ത പ്രദേശവുമാണ്. ലൈൻ വലിച്ചു വൈദ്യുതീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ലൈനുള്ള ബ്ലാവനയിൽ നിന്നും 5 km ലൈൻ കല്ലേലിമേട്ടിലേക്ക് മാത്രമായി വലിക്കേണ്ടതും അവിടെനിന്നും കഞ്ചിപ്പാറ, തലവച്ചപ്പാറ ട്രൈബൽ കോളനികളിലേക്കു ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12km ലൈൻ വനത്തിൽ

		കൂടി വലിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യുതി ലൈൻ നീട്ടി പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതും പ്രയോഗികമായി പ്രയാസമുള്ളതായതിനാലാണ് സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്. പ്രദേശവാസികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ആ നിലയിൽ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
--	--	---


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ