

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 5984

19.11.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

മുല്ലശ്ശേരി-പറപ്പൂർ സബ് സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ലൈൻ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി	ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. മുല്ലശ്ശേരി-പറപ്പൂർ സബ് സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) പറപ്പൂർ, മുല്ലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 7.5 കി.മീ. 33 കെ.വി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലിക്ക് 1.92.00.000/- രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. നിലവിൽ 33 കെ.വി മുല്ലശ്ശേരി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി കണ്ടക്ടോംകടവ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 33 കെ.വി പറപ്പൂർ സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി വിയൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആണ് ഫീഡിംഗ്. 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഈ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളേയും ബാധിക്കുന്നു. 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിലെ വൈദ്യുത തടസ്സം ഈ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളെ ബാധിക്കില്ല. തദ്ദേശ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി നൽകാനാകും. ഈ പദ്ധതി 2020 മേയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	
(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതി മൂലം എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ