പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 5988 **19.11.2019-ൽ മറുപടിക്ക്**

നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എച്ച്.റ്റി കണക്ഷൻ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ കെ. ആൻസലൻ	ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എച്ച്.റ്റി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന്റെ കാല താമസം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; (ബി) പ്രസ്തുത കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിലേക്കായി എതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?	(എ) & (ബി) നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ 7 എൽ.റ്റി കണക്ഷനുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് പകരമായി എച്ച്.റ്റി. കണക്ഷനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അപൂർണ്ണമായതിനാൽ അവ തിരികെ നല്കുകയും പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള അപേക്ഷയും കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം 12/11/2019 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒടുക്കുകയും എച്ച്.റ്റി. എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ കണക്ഷൻ നല്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ