പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.419 27/09/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗഷനിൽ ഭൂഗർഭ കേബിൾ

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്		ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പ മന്ത്രി)
(എ)	മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗഷനിൽ ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്ഷനിലേയ്ക്ക് ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാവേലിക്കര 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ മിച്ചൽ ജംഗ്ഷന്റെ സമീപത്തുള്ള വള്ളക്കാലിൽ വരെ ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ ഭൂഗർഭ വൈദ്യുതി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആരംഭം കുറിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നിർത്തി വെച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി) & (സി)	മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതു കാരണം വള്ളക്കാലിൽ നിന്നും മാവേലിക്കര പ്രൈവറ്റ്ബസ് സ്റ്റാന്റിനു സമീപമുള്ള സ്വിച്ചിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഓവർഹെഡ് ലൈനാണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ - ൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കാത്തതു കാരണം ഇതു വരെ ഭൂഗർഭ കേബിൾ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ഭൂഗർഭ വൈദ്യുതി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ