

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2848

22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാമനപുരം ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ.ഡി.കെ.മുരളി		Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ വാമനപുരം ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഊന്നൻപാറ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേഴ്കുമുക്ക് സംപ് വരെയുള്ള 125 എം.എം.എ.സി. പൈപ്പ് മാറ്റി 150 എം.എം.ഡി.ഐ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകാമോ;	(എ)	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഊന്നൻപാറ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേഴ്കുമുക്ക് സംപ് വരെ 774 മീറ്റർ 125 mm എ .സി പൈപ്പ് മാറ്റി 150 mm DI പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
(ബി)	വാമനപുരം ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേഴ്കുമുക്ക് സംപ് മുതൽ പേഴ്കുമുട്ടിലെയും കാഞ്ഞിരംപാറയിലെയും ഉപരിതല സംഭരണികൾ വരെയുള്ള 125 എം.എം.എ.സി. പൈപ്പ് മാറ്റി 150 എം.എം.ഡി.ഐ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 98 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ; പേഴ്കുമുക്ക് സംപ് മുതൽ പേഴ്കുമുട്ടിലെയും കാഞ്ഞിരംപാറയിലെയും ഉപരിതല സംഭരണികൾ വരെയുള്ള 125 എം.എം. എ.സി. പൈപ്പ് മാറ്റി 2222 മീറ്റർ 150 എം.എം. ഡി.ഐ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ