

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2339

8.03.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മറയൂരിലെ 33 കെ.വി.സബ് സ്റ്റേഷൻ

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. എസ്.രാജേന്ദ്രൻ :		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	ദേവികളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മറയൂരിലെ 33 കെ.വി.സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ദേവികളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മറയൂരിൽ 33 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്;	(ബി)	പള്ളിവാസലിൽ നിന്നും 66 കെ.വി.ലൈൻ വലിച്ച് മൂന്നാറിൽ ഒരു 66/33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ നിന്നും മറയൂരിലേയ്ക്ക് 45 കി.മീ. ദൂരത്തിൽ 33 കെ.വി. ലൈൻ വലിച്ച് മറയൂരിൽ ബോർഡിന്റെ കൈവശമുള്ള 30 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഭരണാനുമതി 17.03.2016 - ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	ബാധകമല്ല.

*Kemalath*  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**