

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2418

05.02.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

തൊഴുക്കൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ 110KV ആക്കി ഉയർത്താൻ നടപടി

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ.കെ. ആൻസലൻ:		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തൊഴുക്കൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ 110KV ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് സ്റ്റേഷൻ (തൊഴുക്കൽ) 110 കെ.വി. ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് ലെവലിംഗ് വർക്ക് പൂരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കേബിൾ ട്രഞ്ച്, എർത്ത് മാറ്റ്, എക്സ്പ്ലൈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നീ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഇളമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാറശ്ശാല-നെയ്യാറ്റിൻകര 66 കെ.വി. ലൈൻ 110 കെ.വി.ലൈൻ ആക്കുന്ന പണിയും പൂരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
(ബി)	ഇതിന്റെ പണി ഏതുവർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	2018 - ഒക്ടോബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	ഇതിന് ആകെ വരുന്ന പദ്ധതി ചെലവ് എത്ര കോടി ആണ്;	(സി)	837.56 ലക്ഷം രൂപ.
(ഡി)	ഇതിന് കെ. എസ്. ഇ. ബി. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഏതു വർഷത്തിൽ ആണ്;	(ഡി)	2013-ൽ ആണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്.
(ഇ)	ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം പ്രദേശത്ത് (നഗരസഭ-പഞ്ചായത്ത്) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ഇ)	നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളായ ബാലരാമപുരം, കാഞ്ഞിരംകുളം, തിരുപുറം, പൂവ്വാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്

Kemalilla

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ