

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2597

23-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുത്താർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്ത് പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളങ്കൽ		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പുത്താർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്ത് അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(എ)	പുത്താർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്ത് എരുമേലി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള നാറാണത്തോട്, കാളകെട്ടി എന്നീ 11 കെ.വി ഫീഡറുകളാണ് നിലവിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത്. 200 Ampere ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഫീഡറുകളിൽ 60 Ampere ആണ് സാധാരണ ലോഡിംഗ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. നിലവിൽ ഈ ഫീഡറുകളിൽ പ്രസരണവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറവില്ല എന്ന് കെ എസ് ഇ ബി എൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ