

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 705

28-01-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കയ്യമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കയ്യമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്; വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കയ്യമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട 33 കെ.വി. കയ്യമംഗലം സബ്സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയതായി 33/11 കെ.വി. 5 MVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 23 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വിതരണ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1. എച്ച് റ്റി ലൈൻ നിർമ്മാണം - 25.81 കി.മീ. 2. പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് - 28 എണ്ണം 3. എൽ റ്റി ലൈൻ നിർമ്മാണം - 112.05 കി.മീ. 4. സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ട്രീ ഫേസ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റൽ - 7.35 കി.മീ 5. എച്ച് റ്റി റിക്ലണ്ടക്യൂറിംഗ് - 33.30 കി.മീ 6. എൽ ടി റിക്ലണ്ടക്യൂറിംഗ് - 377.28 കി.മീ കൂടാതെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ദൃഢി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോർഡിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പറയുന്ന സമ്മർ പീക്ക് വർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. മതിലകം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ പള്ളിനട, ഇരുപത്തിയഞ്ചാംകല്ല്, ആമണ്ടൂർ നോർത്ത്, മതിലൂല, അഞ്ചാം പരത്തി, പൊരിബസാർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആറ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.

			നിലവിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ DP structure സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
--	--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ