

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2556

07-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നിലവിലുള്ള 8m/140kg പി.എസ്.സി പോളുകൾക്ക് പകരം 8m/200kg പി.എസ്.സി പോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഇതു പ്രകാരം ഏകദേശം 83338 എണ്ണം 8m/200kg പി.എസ്.സി പോളുകൾക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 7,00,000 എണ്ണം 8m/200kg പി.എസ്.സി പോളുകൾ വാങ്ങാനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടു കൂടി 8m പി.എസ്.സി പോളുകളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
(ബി)	ഗുണനിലവാരമുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഏത് കമ്പനിക്കാണ് ടെൻഡർ നൽകിയത്; എത്ര പോസ്റ്റുകളാണ് നിലവിൽ ആവശ്യമുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	6,76,000 8m പോസ്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 10 കമ്പനികൾക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ 2.7.2022-ന് നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(സി)	ഗുണനിലവാരമുള്ള പോസ്റ്റിന്റെ അഭാവം കാരണം പുതിയ ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2.7.2022-ന് 6,76,000 8m പോസ്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	കരാറുകാരൻ	ആകെ എണ്ണം
1	M/s.വെള്ളക്കാമറ്റത്തിൽ, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കോതമംഗലം	62169
2	M/s.പൂജാ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കോട്ടയം	25914
3	M/s.വേണാട് സൂക്ഷ്മചരൽസ്, കോട്ടയം	37975
4	M/s.കോതമംഗലം അഗ്രഗേറ്റസ്, കോതമംഗലം	84816
5	M/s.ആങ്കർ സൂക്ഷ്മചരൽസ്, എറണാകുളം	89775
6	M/s.ശിവശക്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ്, പാലക്കാട്.	51800
7	M/s.ജ്യോതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, മംഗളൂർ	66982
8	M/s.ഇംബീരിയൽ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, കന്യാകുമാരി	51800
9	M/s.റാഫേൽ & കമ്പനി, തൃശ്ശൂർ	60000
10	M/s.പിണറായി ഇൻഡസ്ട്രീയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, കണ്ണൂർ.	142625
	ആകെ	673856

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ