

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4318

18-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

11 കെ.വി. റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനികരീതിയിലുള്ള 11 കെ.വി. റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം റീ വാമ്പ് ഡ് ഡിസ്കിബ്യൂഷൻ സെക്ടർ സ്കീമിന്റെ ഡി.പി.ആർ - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>RDSS പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി SCADA/DMS പ്രോജെക്ടിന് തൃശൂർ ടൗണിൽ അനുമതി ആയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതി ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള 11 കെ.വി. റിങ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>RDSS പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി SCADA/DMS പ്രോജെക്ടിന് തൃശൂർ ടൗണിൽ അനുമതി ആയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതി ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള 11 കെ.വി. റിങ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ