

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 189

16-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം സി.എച്ച്.സി. നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം. വിൻസെന്റ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വിഴിഞ്ഞം സി.എച്ച്.സിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒ.പി/ഐ.പി ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടക്കാത്തതിനും രോഗികൾക്കായി തുറന്നു നൽകാത്തതിനും കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വിഴിഞ്ഞം സി.എച്ച്.സിയിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിട നമ്പർ, ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ, ഫയർ എൻ ഒ സി എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ഒ.പി/ഐ.പി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	10000 ത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	നിലവിൽ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(സി)	കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; അതിൽ അപാകത ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിക്ക് വീതി കുറവായതിനാൽ ഫയർ എൻ.ഒ സി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വഴിക്കായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	ഫയർ എൻജിൻ കടന്നുപോകാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ സ്ഥലം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	ഉത്തരം (സി) പിരിവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ