

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 730

17-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നിലമ്പൂരിലെ വൈദ്യുതി തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബദൽ മാർഗ്ഗം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ആര്യാടൻ ഷാക്കത്ത്		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിടുന്ന മലയോര മേഖലയായ നിലമ്പൂരിലേക്ക് അരീക്കോട് 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ മാത്രം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത സർക്യൂട്ട് ലൈനിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ബദൽ മാർഗ്ഗം പരിഗണനയിലുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	മലയോര മേഖലയായ നിലമ്പൂരിലേക്ക് 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ എളങ്കുരിൽ നിന്നുമാണ് സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ നിലവിലുള്ളത്. എളങ്കുരു മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെയുള്ള 22 km ദൂരം ലൈനിൽ 17 km ദൂരം ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 5 km ദൂരം ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആക്കുന്ന തിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ആർ.ഡി.എസ്.എസ്. സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എളങ്കുർ 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് യു.ജി. കേബിൾ വഴി ബദൽ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധ്യമാകുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	EHT വോൾട്ടതയിലെ പ്രവൃത്തികൾ (33 കെ.വി. വോൾട്ടതയ്ക്കു മുകളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ) RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉപാധികൾ പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ