

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 758

17-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മരവട്ടം-കാടാനൂഴ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
പ്രൊഫ. ആബിദ് ഫസൈൻ തങ്ങൾ		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ മരവട്ടം-കാടാനൂഴ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ മരവട്ടം കാടാനൂഴ 110 കെവി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ചുറ്റുമതിൽ, ഗേറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയായി. സബ്സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണവും കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നത്തേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	സബ്സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം, കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണം, 11 കെ.വി പാനലുകളുടെ സ്ഥാപനം, കേബിൾ കണക്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. 2026 ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി രണ്ട് 11 കെ.വി ഫീഡറുകളിൽ വൈദ്യുതി നൽകാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ