

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3629

08-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ അൺഇന്റർപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ (UPS) സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. എം. സച്ചിൻദേവ്		ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി (രജിസ്ട്രേഷൻ, മ്യൂസിയം, ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	UPS ബാറ്ററികൾ കേടായതിനാൽ, വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന വിവരം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ അൺഇന്റർപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ (യു. പി. എസ്) സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പരാതിയിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	UPS ബാറ്ററികൾ കേടായതിനാൽ, വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന വിവരം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യു.പി.എസ്/ബാറ്ററികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പുതിയ യു.പി.എസ്/ബാറ്ററികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. നടപടി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പുതിയ യു.പി.എസ്/ബാറ്ററികൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ