

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 726

17-09-2025-ൽ മറുപടിയിൽ

വൈദ്യുതി പ്രസരണ ലൈൻ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ

ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്

(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി: വൈദ്യുത പ്രസരണത്തിനുവേണ്ടി കെ. എസ്. ഇ.ബി. എൽ.-ൽ എല്ലാ വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളും കൂടി 12690 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ട്.

(ബി) നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ നീളം, എ.ബി.സി കേബിളുകളുടെ നീളം, വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ നീളം എന്നിവ എത്രയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി: നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ നീളം 12269 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്ററും, ട്രഗർട് കേബിളുകളുടെ നീളം 421 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്ററും ആണ്.

(സി) വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിലെ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൂർണ്ണമായും എ.ബി.സി കേബിളുകൾ ആക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എത്രയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: നിലവിൽ പ്രസരണ ലൈനുകൾക്ക് (33 kV ൽ മുകളിൽ) ABC കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

(ഡി) നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി കമ്പികളുടെ ഭാരം എത്രയാണ് എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ ഭാരം 10490 മെട്രിക് ടണ്ണും, ട്രഗർട് കേബിളുകളുടെ ഭാരം 2233 മെട്രിക് ടണ്ണും ആണ്.

(ഇ) 2021 മുതൽ നാളിതുവരെ പ്രതിവർഷം വൈദ്യുത കമ്പികളിലേക്ക് വളരുന്ന മരങ്ങളും ചില്ലുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മുറപടി: 2021 മുതൽ നാളിതുവരെ വൈദ്യുത കമ്പികളിലേക്ക് വളരുന്ന മരങ്ങളും ചില്ലുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കെ. എസ്. ഇ.ബി.എൽ. പ്രസരണ മേഖല 8,90,06,928/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ